

様式 5

一般競争入札仕様書等に関する質問・回答書

令和 3 年 1 2 月 8 日

(入札執行権者)
福島県立博物館長

公告日	令和 3 年 1 2 月 2 日
業務名	福島県立博物館常設部門展示室「歴史・美術」整備業務委託
質 問 事 項	
・ 設計書 2 壁面ケース（本体）天井面・背面・側面・下がり壁面・床面クロスにおいて想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。 ・ 設計書 2 壁面ケース（本体）ロールスクリーンにおいて想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。 ・ 設計書 2 壁面ケース（本体）背面の壁面は凹凸などがありますでしょうか。 ・ 設計書 2 壁面ケース（本体）既設バックパネル脱着について 脱着方法（設置方法）の詳細をご教示ください（上下レール・ケンドン式等でしょうか。） ・ 設計書 2 壁面ケース（本体）・3 独立ケース共通 既存の展示台は本業務対象外と考えて良いでしょうか。 ・ 設計書 3 独立ケース 天井面は既存のままで良いでしょうか。 ・ 設計書 4 電気工事（壁面ケース＋独立ケース）壁面ケース＋独立ケース＝LED 器具に交換において想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。 ・ 設計書 4 電気工事（壁面ケース＋独立ケース）照明器具（4Feet、4Feet ルーバー付、2Feet）において想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。 ・ 既存照明器具、ユニット BOX のメーカー・品番が分かる資料等ありますでしょうか ・ 分電盤までの距離の確認のため、盤図などありますでしょうか ・ 作業可能時間・曜日等をご教示ください ・ 開館時間中も当該展示室は閉鎖して作業可能でしょうか。	

回 答 事 項

- ・ 設計書 2壁面ケース（本体）天井面・背面・側面・下がり壁面・床面クロスにおいて想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。
→メーカー指定は特にありません。
- ・ 設計書 2壁面ケース（本体）ロールスクリーンにおいて想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。
→遮光性のあるものを希望しますが、特にメーカー指定はありません。
- ・ 設計書 2壁面ケース（本体）背面の壁面は凹凸などがありますでしょうか。
→展示具をつけるレールがありますが、特に飛びだしているわけではありません。
柱部分（平面図で確認してください）が飛び出しています。
- ・ 設計書 2壁面ケース（本体）既設バックパネル脱着について 脱着方法（設置方法）の詳細をご教示ください（上下レール・ケンドン式等でしょうか）。
→上ピクチャーパネルに吊り下げ式ですが、ケンドン式のような着脱方法となります。
- ・ 設計書 2壁面ケース（本体）・3独立ケース共通 既存の展示台は本業務対象外と考えて良いでしょうか。
→対象外です。
- ・ 設計書 3独立ケース 天井面は既存のままで良いでしょうか。
→既存のままとします。
- ・ 設計書 4電気工事（壁面ケース＋独立ケース）壁面ケース＋独立ケース＝LED 器具に交換において想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。
→機能を達成している製品であれば、メーカーは問いません。
- ・ 設計書 4電気工事（壁面ケース＋独立ケース）照明器具（4Feet、4Feet ルーバー付、2Feet）において想定されている参考メーカー・品番をご教示ください。
→機能を達成している製品であれば、メーカーは問いません。
- ・ 既存照明器具、ユニット BOX のメーカー・品番が分かる資料等ありますでしょうか
→天井用照明器具：ナショナル FL40SW.EDLNU-32/M
ユニット BOX：県内の金属加工業者の特注品と思われ、品番はありません。
- ・ 分電盤までの距離の確認のため、盤図などありますでしょうか
→コンセント平面図を別添します。
- ・ 作業可能時間・曜日等をご教示ください。
→仕様書にある委託期間の中で、原則として 9:00～17:45 です。休館日にも作業は可能です。なお、本事業の委託期間中に、館内防火扉等の修繕工事も実施しているため、作業日程については別途調整が必要になる場合があります。
- ・ 開館時間中も当該展示室は閉鎖して作業可能でしょうか。
→可能ですが、隣の展示室への音漏れにご配慮ください。観覧の妨げとなるような音量が出る作業については、休館日または開館時間外に行ってください。